




### Annexe 1: Accès aux installations de télécommunication dans ou près d'installations d'entreprises d'approvisionnement en énergie

Cette vue d'ensemble est valable pour la phase **Exploitation et maintenance des installations de télécommunication** dans ou près d'installations d'entreprises d'approvisionnement en énergie (EAE). Le responsable d'installation compétent de l'EAE effectue une évaluation des risques électriques sur la base des travaux annoncés et décide des mesures de sécurité nécessaires<sup>1</sup>. Pour les projets de construction, de transformation et d'extension, le responsable d'installation (AnV) de l'EAE doit être impliqué tôt dans la phase de planification afin que les mesures nécessaires soient intégrées dans la planification.

Les risques liés au travail en hauteur ne font pas partie de cette évaluation et doivent être réglés par l'entreprise de télécommunication elle-même ou son prestataire. Dans le cadre de son devoir de diligence, le personnel des EAE a le pouvoir d'arrêter les travaux en l'absence de mesures de sécurité.

Partie de l'installation EAE			Perturbation (élimination en utilisant des éléments comme les fusibles, disjoncteurs, branchements de connecteurs)	Inspection / visite / entretien / maintenance (travaux planifiables et mesures de sécurité éventuelles face aux risques électriques obligatoires)
<b>Sous-station</b> 	Personnel télécom	Qualification	Instruit <sup>1,2</sup>	Instruit <sup>2</sup>
	Déclaration télécom	Portail EWM / par écrit	10 jours ouvrables à l'avance auprès du service compétent	
		Par téléphone	Auprès du service compétent	Non autorisé
	Responsable d'installation de l'EAE		Évaluation des risques	Évaluation des risques
<b>Pylône, zone 2</b> 	Personnel télécom	Qualification	Instruit <sup>2</sup>	
	Déclaration télécom	Portail EWM / par écrit	10 jours ouvrables à l'avance auprès du service compétent	
		Par téléphone	L'annonce téléphonique d'arrivée et de départ sur place doit être effectuée avant le début des travaux auprès des services d'annonce mentionnés conformément à la demande de Swissgrid ou à l'annexe 2. Début du travail par télécom: une fois que la surveillance par un expert de Swissgrid/de l'EAE sur place a donné l'autorisation de travaux au collaborateur télécom	
	Responsable d'installation de l'EAE		Évaluation des risques	
<b>Pylône, zone 1</b> 	Personnel télécom	Qualification	Instruit <sup>2</sup>	
	Déclaration télécom	Portail EWM / par écrit	10 jours ouvrables à l'avance auprès du service compétent (Swissgrid: 3 jours ouvrables)	
		Par téléphone	L'annonce téléphonique d'arrivée et de départ sur place doit être effectuée avant le début des travaux auprès des services d'annonce mentionnés conformément à la demande de Swissgrid ou à l'annexe 2.	

<sup>1</sup> Exemples de mesures: surveillance par le personnel de l'EAE, consignation de la ligne HT, interdire l'accès, convenir d'une nouvelle date, fournir les documents ou justifications côté télécommunication

<sup>2</sup> La qualification «instruit» inclut l'instruction «Accès aux installations de télécommunication dans ou près d'installations des entreprises d'approvisionnement en énergie» (déroulements, risques, mesures, comportement à adopter dans les installations électriques à courant fort) et justification d'une formation aux premiers secours valide. Pour les travaux en hauteur, les règles de sécurité de la SUVA s'appliquent. Il convient de tenir compte de la ligne directrice sur la sécurité au travail des sites de télécommunications pour la téléphonie mobile et la radiodiffusion.